



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00875/26
DGDP

Impresso em 13/02/2026 18:27:17

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/9791/11075/2026, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: IMM HOLDING
EVENTO: QUALIFING / RIO OPEN 2026.
LOCAL: RUA MARIO RIBEIRO, 410, .
BAIRRO/MUNICÍPIO: LEBLON - RIO DE JANEIRO.
DATA(S): 14 A 22 DE FEVEREIRO, DAS 15H00 AS 23H59.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 9000(nove mil) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:
TORNEIO DE TÊNIS.

01-Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 – COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.

02-Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.

03-Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.

04-Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.

05-Manter pessoa idônea que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.

06-É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP/CBMERJ.

07-Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.

08-Encontra-se anexada ao processo que deu origem a presente Autorização:

a) ART nº 2020260012799, Locação e instalação de sistema de exaustão para cozinha composto de: um (03) coifas em aço com dimensão de até: 1,60 x 0,60 m. três (03) exaustores axiais com diâmetro de 40cm, confeccionado em aço carbono com pintura epóxi, hélice com cinco (5) pás metálicas, acionado por motor elétrico de 1/4hp (186w), 4pólos (1600rpm), monofásico 220v, 60hz, 0,31kva, 0,85a, peso bruto: 5,7kg, ruído 63db. dutos flexíveis em alumínio corrugado com diâmetro de 40cm, instalação, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

b) ART nº 2020260003911, Consultoria, coordenação e supervisão técnica para a montagem das instalações elétricas básicas, de baixa tensão, de distribuição de energia e aterramento das estruturas metálicas para o evento "ART Rio Open" onde será realizado no Jockey Club Brasileiro - Rua Mário Ribeiro, nº 410, Gávea, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22430-160, onde serão montadas as infraestruturas necessárias para a realização do evento, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

c) ART nº 2020250390593, Teste de carga em estrutura provisória para as arquibancadas da quadra central, arquibancadas da quadra 01, arquibancadas da quadra 02, arquibancadas da quadra 04 e torre de show control, para o evento "Rio Open - 2026", junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

d) ART nº 2020250390595, Projeto e execução das instalações de segurança contra incêndio e pânico,



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

contendo: extintores, sinalização de segurança, iluminação de emergência, dimensionamento de brigada, atendimento médico, dimensionamento de saídas de emergência e plano de emergência, para o evento "Rio Open - 2026", junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

e) ART nº 2020260039949, Evento Rio Open 2026. Execução de teste de carga piso elevado, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

f) ART nº 2020250381838, Evento Rio Open 2026. Elaboração de projeto, montagem e desmontagem de estruturas, piso em alumínio e madeira com altura variável, escadas e rampas de acesso, porta dupla, fachada de vidro, guarda-corpo metálico, agarras luminárias, palas de portas. coberturas - (corcovado): tenda 20x90m e tenda recepção duas águas 15x20m; (pedra gavea): tenda duas águas 20x25m, tenda box truss Q25, tenda duas águas 10x10m; teste de carga piso, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

g) ART nº 2020260029651, ART de projeto das estruturas montadas para o evento Rio Open 2026 - 1 galpão 10x20x6m, 1 galpão 15x115x4m, 17 tendas 3x3m, 1 tenda 4x4m, 8 tendas 5x5m, 1 tenda 10x10m, o evento atende às especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-20 e Decreto nº 42/2018 - COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

h) ART nº 2020260003273, Execução de montagem de estrutura metálica em lona tensionada, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

i) ART nº 2020260008653, Execução de projeto para a montagem e desmontagem de arquibancadas e outras estruturas necessárias para o evento do Rio Open 2026, compreendendo: arena principal, quadra 01, quadra 02, quadra 04, com um total de 666 assentos em área coberta, 705 assentos em áreas vip e 6039 assentos em áreas comuns, vomitórios, torres de iluminação, torres de telão de led, torre de tv, torre de grua, e outras estruturas complementares conforme contrato. (todas as estruturas atendem a NBR 6123 - estabilidade da ação de ventos), junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

j) ART nº 2020260007271, Instalação elétrica temporária de painel de led, gerenciamento de vídeo e tv com consumo de 342KVAS para o evento Rio Open 2026 de acordo com as normas brasileiras - NBR5410, NR10 e NR35, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

k) ART nº 2020260002655, Locação com operação de 27 grupos geradores, com ligação elétrica dos circuitos de força, entre os grupos geradores e a carga da contratante, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

l) ART nº 2020260000916, Suporte técnico de iluminação, projeto e execução das instalações elétricas para iluminação cênica, para evento Rio Open 2026 no Jockey Club Brasileiro, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

m) ART nº 2020260015350, Projeto e execução de 11 toldos removíveis - totalizando 488 m², compostas por elementos estruturas de montagem e fixação. Incluindo caixas de sustentação em treliça de ferro e vigas em tubo de aço com seção quadrada de 7cm x 7cm. Cobertura em pvc. A atrium atende as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-20 e Decreto no 42/2018 - COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

n) ART nº 2020260018283, Serviço de ignifugação - Evento: Rio Open 2026 - atendendo as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento, conforme NT 2-20 do CBMERJ e Decreto 42/2018-COSCIP" materiais: lonas, carpete, madeiras, tecidos e napa, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

o) ART nº 2020260005738, Locação, projeto, montagem, teste de carga e desmontagem de um andaime em estrutura tubular para passa cabos medindo 8,80 metros de comprimento por 1,90 metros de largura, com piso a 6,10 metros do solo e vão livre de 6,00 metros, a estrutura conta com duas escadas de marinheiro para acesso e guarda-corpo em todo o perímetro e uma rampa em estrutura tubular medindo 6,00 metros de comprimento por 1,90 metros de largura com um patamar de 2,80 metros de comprimento com piso a 0,40 metros de altura e uma rampa para cada lado do patamar com 1,60 metros de comprimento cada, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

p) ART nº 2020260011828, Atestado técnico de conformidades das instalações hidráulicas, ambos de caráter temporário contemplado no orçamento de nº 202500554, para atendimento ao evento "Rio Open 2026" o qual dar-se-á entre os dias 15 a 23 fevereiro de 2026 no Jockey Club Brasileiro. Fica esclarecido que qualquer serviço de caráter hidráulico envolvido no evento ou ativação e que o mesmo não esteja contemplado no atestado técnico de nº 202500554 (em anexo), não estarão vinculados a esta ART, tão pouco instalações hidráulicas de terceiros e as já existentes nas intermediações e edificações, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das

Impresso em 13/02/2026 18:27:17



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Impresso em 13/02/2026 18:27:17

medidas de segurança e dos riscos específicos;

q) ART nº 2020260001045, Serviço de instalação temporária para fornecimento de água e coleta de esgoto para o evento Rio Open 2026 a ser realizado de 14 a 22 de fevereiro de 2026, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

r) ART nº 2020260008290, Operação de equipamento de locação de equipamento de som para evento Rio Open 2026 no Jockey Clube Brasileiro, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

s) ART nº 2020260006608, Evento - Rio Open 2026 - Local: Jockey Club Brasileiro - RJ - Leblon os materiais atende as especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento (lona de cobertura), conforme relatório de ensaios de produtos (rep): nº 2011141-0/002, com instalação sob responsabilidade da F.E Locação e Montagem Ltda, CNPJ: 52.992.304/0001-86, conforme a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-20 e Decreto nº 42/2018 - COSCIP, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

t) ART nº 2020250391211, Rio Open_2026 elab. de proj. e exec. de mont./desmont., laudo téc., proj. e ensaio: * cob. mod. 20x20m duas águas, conf. proj. obs: => carreg. estr. deve seg. o recom. mem. => estr. estaid., contrav., conf. orient. eng. e indic. proj, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

u) ART nº 2020260039471, ART de projeto das estruturas montadas para o evento RIO OPEN 2026 - 1 galpão 10x20x6m, 1 galpão 15x115x4m, 17 tendas 3x3m, 1 tenda 4x4m, 8 tendas 5x5m, 1 tenda 10x10m, o evento atende às especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-20 e Decreto nº 42/2018 - COSCIP - ART vincula memórias de fixação das estruturas acima citadas, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

v) RRT nº 16418548, Supervisão técnica na instalação de lycra antichama (tecido cedrotech, conforme laudo do fabricante nº 2016BR0417) em tendas, para o Evento Rio Open 2026 no Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro-RJ: Boulevard, Pedra da Gávea, Corcovado Club, Bilheteria. Totalizando 3.825 m². O material atende às especificações de controle de materiais de acabamento e revestimento conforme a Nota Técnica do CBMERJ NT 2-20 e Decreto nº 42/2018 - COSCIP., junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

w) RRT nº 16417819, Montagem de um espaço esportivo, totalizando 1.200 m2, construído com estruturas em perfis de alumínio, com painéis de TS, com distribuição de energia elétrica, através de spots, HQIs e tomadas, para a empresa IMM Holding Ltda, para a RIO OPEN 2026, realizada entre os dias 14 a 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro, RJ. A montagem do espaço inicia no dia 05 de janeiro e a desmontagem ocorrerá após o evento e será realizada a partir do dia 23 de fevereiro, finalizando no dia 28 de fevereiro., junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

x) RRT nº 16402840, Planejamento, desenho e desenvolvimento do projeto de evento esportivo - Rio Open 2026. Planejamento de posicionamento, situação e uso de edificações temporárias e existentes onde indicado em projeto, bem como estudo de fluxos e atividades na área. Desenho de planta de situação e usos internos. Esta RRT não abrange responsabilidade técnica sobre montagem, desmontagem, projetos e projetos estruturais de qualquer das estruturas temporárias a serem montadas ou estruturas já existentes no local. Esta RRT não abrange responsabilidade técnica sobre plano de emergência contra incêndio e pânico, junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

y) RRT nº 16423832, Action Cenografia e Produção de Eventos - Ltda - CNPJ: 32.453.939/0001-06 - RRT de execução de projeto da cenografia, das áreas vips, Corcovado Club e Pedra da Gávea, para o evento "Rio Open 2026" montagem e desmontagem e cenografia, tapadeiras, balcões, portais, forração, lonas, hidráulica para banheiros, elétrica (tomadas), junto à declaração devidamente assinada pelo respectivo responsável técnico, atestando o atendimento das medidas de segurança e dos riscos específicos;

z) Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Edson Gonçalves, CPF nº 733.975.397-49;

a-1) Declaração de não utilização de palco, gás combustível, engenhos mecânicos, elétricos ou eletrônicos;

b-1) Nota Fiscal de Extintores de Incêndio nº 12385, nº 13500, nº 6508, nº 14149, nº 11217, nº 366, nº 10753 emitido pela Empresa Mourão Fire New Serviços e Segurança Contra Incêndio Ltda, CNPJ: 30.921.359/0001-62;

c-1) Contrato de Prestação de Brigada de Incêndio firmado entre o requerente e a Empresa Alpifire Serviços Especiais Ltda, CNPJ: 21.080.855/0001-40, prevendo 36 BPC e 10 maqueiros por turno durante o evento;

d-1) Consulta Prévia de Evento nº 163638 emitido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;

e-1) Memorial Descritivo de Cálculo, emitido pelo Eng. Thiago Oliveira Vidal, CREA/RJ nº 5061804343 em conformidade com a ART nº 2020260008653;

f-1) Memorial Descritivo de Cálculo, emitido pelo Eng. Jackson Pessanha da Silva, CREA/RJ nº 771017350/D em conformidade com a ART nº 2020250390595;

g-1) Atestado de Estabilidade das Estruturas e Instalações Provisórias emitido pela Eng. Jeferson Gonçalves, CREA/RJ nº 2019110373 em conformidade com a ART nº 2020260003273;

h-1) Atestado de Estabilidade das Estruturas e Instalações Provisórias emitido pelo Eng. Bruno Wagner de



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Castro, CREA/RJ nº 45498656874 em conformidade com a ART nº 2020250391211;

i-1) Certificado de Aprovação Assistido nº CAA-01665/22(1ºGBM);

j-1) CART nº 7402/26, nº 7386/26, nº 7387/26, nº 7388/26, nº 7389/26, nº 7390/26, nº 7391/26, nº 7392/26, nº 7393/26(CREMERJ)

k-1) FARE nº 00037/26, nº 00036/26, nº 00042/26, nº 00041/26, nº 00035/26, nº 00034/26, nº 00040/26, nº 00039/26, nº 00038/26(DGDP).

09- O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível.

10- O evento não está autorizado para montagem de estruturas suspensas com circulação de público, como arquibancadas, camarotes ou passarelas.

11- O evento não está autorizado para montagem e utilização de Palco.

12- O gerador deverá ficar isolado (gradil) e fora da área de circulação de pessoas.

13- O evento não está autorizado para utilização de Engenhos Eletro-mecânicos ou FoodTrucks.

14- O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

15- A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO. EM CASO DE DESCUMPRIMENTOS DOS REFERIDOS DECRETOS, ESTE DOCUMENTO PERDERÁ A VALIDADE.

16- Esta Autorização perderá a validade se for constatada a qualquer momento do evento alguma das seguintes situações:

a) Caso haja qualquer proibição ou falta de permissão por outros Órgãos Competentes;

b) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;

c) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;

d) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;

e) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização;

Digitado por: Marcella Lima Menezes.

RJ, 12 de Fevereiro de 2026.

Elaborado por: Caio Solé de Melo

Major BM - Rg CBMERJ - 47.135

Analista

Assinado eletronicamente em 13/02/2026 às 15:57:03.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira

Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830

Diretor Geral de Diversões Públicas

Assinado eletronicamente em 13/02/2026 às 18:19:53.

Impresso em 13/02/2026 18:27:17